

PRÜFZEUGNIS

zur rutschhemmenden Eigenschaft von Bodenbelägen in Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen

Prüfobjekt: **Holz/Holzverbundwerkstoff**

Materialart (Holz): Lackiertes Holzelement aus Fertigparkett (lacquer panels)
Artikelbezeichnung: Master RD-2K + 3% WOCA Anti-slip additive, gloss 10
Artikel-Nummer: 2K Gloss 10
Abmessungen: 250 x 1000 x 14,8 [mm]; (Deckbreite 235 mm)
Farbe: eiche hell
Oberfläche: eben, feinrau strukturiert,
nach Angabe werkseitig lackiert, matt
Ergänzung: Zweikomponentenlack aus Wasser-/PU-Basis;
nach Angabe: zweimaliger Auftrag mit Endschliff
(Korn 100-120); Verbrauch: ca. 8-10 m²/L
Hersteller/Lieferer: WOCA Denmark A/S
Tvaervej 6
6640 Lunderskov
DENMARK

Auftraggeber: WOCA Denmark A/S
Tvaervej 6
6640 Lunderskov
DENMARK

Zeugnisnummer: 86361912.001

Prüfdatum: 25.04.2019

Probenahme: Durch Auftraggeber und Einsendung an das Untersuchungsinstitut

Prüfgrundlage: **DIN 51130** (Ausgabe 02/2014)
"Prüfung von Bodenbelägen - Bestimmung der rutschhemmenden Eigenschaft
- Arbeitsräume und Arbeitsbereiche mit Rutschgefahr,
Begehungsverfahren - Schiefe Ebene"
Die Anlieferung des Probelages erfolgte im prüffertigen Oberflächenzustand.
Prüfrichtung: parallel zur Maserung

Prüfergebnis: Mittlerer Gesamtakzeptanzwinkel: **19,8°**

Bewertung: **Klasse der Rutschhemmung: R 11**

SÄUREFLIESNER-VEREINIGUNG e. V.
Institut für Wand- und Bodenbeläge
Der Geschäftsführer
gez. Dipl.-Ing. Friedrich Höltkemeyer
i.A.



Dipl.-Ing. Peter Schuster



Großburgwedel, 28.06.2019
Schu/pp

Dieses Prüfzeugnis gilt, solange sich die oben genannte Prüfgrundlage nicht ändert, für mit dem Prüfmuster identische Erzeugnisse. Das Prüfzeugnis wird für die Dauer von 5 Jahren (bezogen auf das Prüfdatum) erteilt. Die Veröffentlichung und Vervielfältigung des Prüfzeugnisses ist nur in ungekürzter Form gestattet.



- Institut für Wand- und Bodenbeläge -
SÄUREFLIESNER-VEREINIGUNG E.V.



Im Langen Felde 4, 30938 Burgwedel · Telefon (0 51 39) 99 82-0 · Telefax (0 51 39) 99 82-40 · E-Mail: info@saeurefliesner.de

Anerkannte Prüf-, Zertifizierungs- und Überwachungsstelle d. DIBt und DIN CERTCO, Berlin · Notifizierte Prüfstelle der Kommission der EU, Brüssel, Kenn-Nr. 1212